

NÁVRH UZNESENÍ

na schválenie

Mestskému zastupiteľstvu

z oddelenia školstva a organizačného oddelenia

Predkladá:	Ing.Adriana Žabková Vedúca oddelenia školstva a organizačného
Vypracoval:	Ing.Adriana Žabková vedúca oddelenia školstva a organizačného
Návrh na rokovanie:	V Komisii rozvoja 26.11.2024

Uznesenie č. /2024-MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

aktualizáciu rozpočtu Mesta Krupina z Rezervného fondu na financovanie rekonštrukcie Plynovej kotolne v pavilóne Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine v objekte sa nachádza školská jedáleň a na I. podlaží 4 triedy pre výchovno- vzdelávací proces **vo výške 55 000,- €** na odstránenie havarijného stavu.

Dôvodová správa:

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu – Plynová kotolňa Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine zaslaná dňa 11.7.2024 na Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici.

Listom zo dňa 24.7.2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici oznámil že požiadavka bola zaevidovaná do eduZoznamu požiadaviek ako „ Havaria KV “ v internetovej aplikácii MŠVVa M SR.

Predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie sú vo výške 55 000,- €.

Uznesenie č. /2024-MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

aktualizáciu rozpočtu Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej, Krupina navýšenie rozpočtu o **55 000,- €** na financovanie rekonštrukcie Plynovej kotolne v pavilóne Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine.



Základná škola
Eleny Maróthy Šoltésovej
M. R. Štefánika 3
963 01 Krupina

V B. Bystrici, 14.3.2024

Vec: Vyjadrenie ku stavu kotolne
Pavilón školy kde sa nachádza školská jedáleň a na 1. podlaží
4 triedy pre výchovno vzdelávací proces

Plynová kotolňa pre pavilón školy kde sa nachádza školská jedáleň a na 1. podlaží 4 triedy pre výchovno-vzdelávací proces bola vybudovaná v roku 2000 a jej celkový výkon pre prípravu TUV a vykurovanie je 67 kW. Jedná sa teplovodné kotle PROTHERM:

- K1. 40 KLO – ZP rok výroby 2000, výr. číslo : 00091303223.40KLO13/2000
- K2. 40 KLO – ZP rok výroby 2000, výr. číslo : 00091303199.40KLO13/2000

Plynové kotle boli vyrobené v roku 2000. Životnosť kotlov stanovená výrobcom predstavuje 10 rokov, čiže kotle sú po dobe životnosti. Plynový kotol K1 je mimo prevádzky z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov. Kotol K2 má nedostačujúci výkon pre bezproblémovú prevádzku kotolne. V prípade výpadku kotla bude objekt bez vykurovania. Plynová kotolňa je v havarijnom stave a je nutná jej rekonštrukcia.

Revízný technik PZ
Jozef Šatara

STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, Banská Bystrica
IČO: 36040436 IČ DPH: SK2020093779
Tel.: 048/420 41 41 Fax: 048/420 41 88
stykservis@styk-servis.sk

-10-