

# M E S T O   K R U P I N A

## s t a v e b n ý   ú r a d   m e s t a

Svätotrojičné námestie č. 5/5, 963 01 Krupina

Tel. číslo: 045/55 503 32, e-mail: [uradovna@krupina.sk](mailto:uradovna@krupina.sk)

Číslo: SK 34/2024/20

RZ: 3393/2024

v Krupine, dňa: 27.02.2024

Vybavuje: Ing. Melich

## R O Z H O D N U T I E

### V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Stredoslovenská Distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, (IČO: 36 442 151) v zastúpení Ev - mont, s.r.o., so sídlom Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica (IČO 46 736 417), podala dňa 08.12.2023 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**15443 – Krupina – Vajsov – Rozšírenie NNK**“, v k.ú. **Krupina**, na pozemkoch parc. č.: KN-C 5019/2, 5019/7, 5019/8, 5017/1, 5019/9, 5030 (KN-E 5201).

Mesto Krupina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 62 a §63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 8 a §9 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho vydáva

## s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

„**15443 – Krupina – Vajsov - Rozšírenie NNK**“,

v katastrálnom území **Krupina**, na pozemkoch parc. č.: **KN-C 5019/2, 5019/7,**

**5019/8, 5017/1, 5019/9, 5030 (KN-E 5201),**

pre stavebníka: **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 442 151,**

so sídlom **Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina**

tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť rozhodnutia o umiestnení stavby pod č.: SK10863/2023/20, RZ: 21965/2023 zo dňa 27.10.2023 a je uvedené v podmienkach pre uskutočnenie stavby.

Stavba sa podľa § 66 stavebného zákona

**p o v o ľ u j e.**

**Stavba obsahuje jeden stavebný objekt:**

SO.01 Rozšírenie NN siete + optochránička dl. = 120 m

**Popis stavby:**

Predmetom stavby je rozšírenie a navýšenie prenosovej kapacity elektrického zariadenia pre nové odberné miesta v lokalite „Vajsov“, mimo zastavaného územia mesta Krupina. Rekonštrukciou existujúcej vzdušnej NNS siete sa časť vzdušných vedení preloží do zeme (pôvodná časť vedení sa demontuje ako celok) a časť vedení vymení za nové v pôvodnej trase vedení. Rozšírenie NN siete bude realizované NN káblami (N)AYY 4x240mm<sup>2</sup> a istiacimi skriňami PRIS. Nová NN sieť sa napojí z ex č3 RIS 9.1 DIN1 VV 3/6 P2 IP2x a pokračuje do PRIS č.4 - PRIS 7.1-3/4 a končí v PRIS č.5 - PRIS 7-2/6 výkres č. 1 Súbežne s NN káblom sa do výkopu uloží optochránička HDPE fi 40.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č., ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v katastrálnom území Krupina, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. SK 10863/2023/20, RZ:21965/2023 zo dňa 27.10.2023.
2. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky umiestnenia stavby uvedené v územnom rozhodnutí vydanom stavebným úradom mesta Krupina pod č. SK 10863/2023/20, RZ:21965/2023 zo dňa 27.10.2023.
3. Výstavbu realizovať tak, aby počas výstavby nedošlo k zabratiu verejného priestranstva za účelom skladovania stavebného materiálu alebo zariadenia staveniska.
4. Dodržať projekt nakladania s odpadmi vzniknutými výstavbou v zmysle platných zákonov v odpadovom hospodárstve.
5. Pri realizácii stavebných prác dbať na ochranu inžinierskych sietí počas výstavby v súlade s platnými STN. Projekt stavby odsúhlasí so správcami inžinierskych sietí.
6. Zabezpečiť bezpečnosť premávky na cestnej komunikácii počas výstavby a realizáciu chráničiek v mieste križovania miestnych a účelových komunikácií.
7. Stavba musí byť zrealizovaná v zmysle platných STN a v súlade s podmienkami uvedenými v jednotlivých vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj správcov inžinierskych sietí a dotknutých organizácií.
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný stavebnému úradu oznámiť začatie stavby.
10. Stavba bude uskutočňovaná  dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník je povinný stavebnému úradu oznámiť zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania.
11. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu
12. Stavba bude ukončená do 27.02.2027.
13. Po ukončení stavby stavebník podá návrh na kolaudáciu na príslušnom stavebnom úrade.
14. Počas realizácie stavby nedôjde k využívaniu susedných nehnuteľností ani verejného priestranstva za účelom skladovania stavebného materiálu ani zariadenia staveniska. Pokiaľ by k využívaniu došlo, je potrebné požiadať o súhlas. Po ukončení stavby uviesť pozemky dotknuté stavbou do pôvodného stavu, aby bolo možné ich ďalšie poľnohospodárske využitie.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č.71/1967 Zb.. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudne právoplatnosť, nebude stavba začatá.

#### **O d ô v o d n e n i e :**

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení v zastúpení Ev - mont, s.r.o. (IČO 46 736 417), so sídlom Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica, podala dňa 08.12.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu, ktorá je umiestnená na pozemkoch uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v k.ú. Krupina. Začatie konania, stavebný úrad mesta Krupina oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 03.01.2024 formou verejnej vyhlášky, podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, a pretože stavebnému úradu mesta boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť na stavebnom úrade mesta najneskôr do 05.02.2024, v tej istej lehote mohli nahliadať do podkladov rozhodnutia. V určenej lehote námietky k navrhovanej stavbe neboli vznesené. Preštudovaním doložených dokladov bolo zistené, že sa jedná o líniovú stavbu, ktorá rieši rekonštrukciu rozšírenie a navýšenie prenosovej kapacity elektrického zariadenia pre nové odberné miesta v lokalite „Vajsov“.

Stavebný úrad posúdil žiadosť podľa § 62 a § 63 stavebného zákona 50/1976 Zb. zákona v znení neskorších predpisov a § 8 a §9 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z. a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje, v zmysle stavebného zákona a zákona o energetike sa jedná o verejné technické vybavenie územia.

V územnom konaní sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, ktoré boli zapracované v stavebnom konaní. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad mesta Krupina rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Úkon bol spoplatnený podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

#### **Poučenie :**

Toto rozhodnutie má podľa § 61 ods.4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a mesto Krupina je povinné ho vyvesiť spolu s prílohou na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, na mesto Krupina. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné súdom.

**Ing. Radoslav VAZAN**  
primátor mesta

Vyvesené dňa : .....

Zvesené dňa : .....

.....  
podpis starostu a odtlačok  
pečiatky príslušnej obce

Prílohy: Situácia v mierke 1 : 870

*Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona sa rozhodnutie doručuje všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou. Písomné doručenie je len informatívne.*

**Rozhodnutie sa doručí:**

1. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 8, Žilina
2. Ev mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica +PD
3. Mesto Krupina, primátor mesta

**Na vedomie:**

1. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, Lazovná 8, Banská Bystrica
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvojná 12, 960 01 Zvolen
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/2, Bratislava 26
5. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
6. OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, ŠOP, OO, Nám. ČSA 2190/3, Krupina
7. OÚ Krupina, odbor CO a KR, Nám. ČSA 2190/3, Krupina
8. Mestský bytový podnik, Svätotrojičné námestie, Krupina
9. Mesto Krupina, odd. výstavby ŽP a RR, odd. správy majetku mesta

# Krupina

časť Vajsov


M=1:870



## LEGENDA:

### ZAKLADNÉ ÚDAJE:

ROZVONÁ SÚSTAVA: NN 3PEN 50Hz, 400/ 230V/TN-C, NN SIEŤ  
(STN IEC 38/33 0120)



OCHRANNÉ PÁSMO

DOTKNUTÉ PARCELY: 5019/7, 5019/8, 5017/1, 5019/9, 5030

VODOVODNÉ PRÍPOJKY K RODINNÝM DOMOM

NAVRHOVANÁ HRANICA RIEŠENEJ PARCELY

chodník

NAVRHOVANÁ NN SIEŤ (N)AYY 4x240mm<sup>2</sup> dl.=105

v celej trase použiť chráničku HDPE korugovaná  $\phi$ =110mm dl.=115m

V celej trase v súbehu s NN kablom položiť optochráničku HDPE  $\phi$ =40mm dl.=115m

**M** MARKER ks.3

EXISTUJÚCE NN VEDENIE

PROJEKTOVANÉ VEREJNÉ OSVETLENIE



NOVÉ ROZPOJOVACIE SKRINE: NOVÉ ROZPOJOVACIE SKRINE, 4 PRIS 7-2/6, 5 PRIS 7-2/6 ks.2

UZEMNENIE

VÝSTRAŽNÁ TABUĽKA



RIS3- Rieši technický návrh -12654 Krupina - Vajsov - Rozšírenie NNK  
9.1 DIN1 VV 3/6 P2 IP2x  
uzemnenie  
FeZn 30x4;  
R<15ohm

5 PRIS 7-2/6  
uzemnenie  
FeZn 30x4;  
R<5ohm

4 PRIS 7.1-3/4  
uzemnenie  
FeZn 30x4;  
R<15ohm



VED. PRIJEKTANT:	ZODP. PRIJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ČÍSLO ZÁKAZKY:	OBJEDNÁVATEL:	EV-mont s.r.o. Rakytovská cesta 6C 974 05 Banská Bystrica č.l. +421905223871 mail: evmont@evmont.sk	
ING. MURGAŠ	ING. MURGAŠ	ING. VARÁČEK	SW 15443	VERÓNY OaS s.r.o.		
STAVEBNÍK:				ZMENA-DÁTUM:	STUBEN:	LISTOV:
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina					PS-REALIZAČKY	
NÁZOV STAVBY:					DÁTUM:	LIST:
15443 Krupina - Vajsov - Rozšírenie NNK					5/2023	
					FORMAT:	MIERKA:
					1xA4	1:870
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01: Rozšírenie NN siete + optochránička dl.=120m					SÚBOR:	ČÍSLO VÝKRESU:
					03_CSS_001	01
OBSAH VÝKRESU: Situácia						