

O B E C B Z O V Í K

s t a v e b n ý ú r a d o b c e

Svätotrojičné námestie č.5/5

tel. 045/55 503 35

963 01 KRUPINA

e-mail: uradovna@krupina.sk

Číslo: SK 2359/2024/20 – 14452

v Krupine, dňa: 09.05.2024

Vybavuje: Ing. Plevová

R O Z H O D N U T I E

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Mesto Krupina, (IČO 00 320 056), so sídlom Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, v zastúpení Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta, podalo dňa 12.10.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „KRUPINA-IBV, lokalita NAD KLTIPOCHOM, INŽINIERSKE SIETE“ stavebný objekt „SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – prepojenie na verejnú kanalizáciu DN 400 ul. Saská“ na pozemkoch v k.ú. Krupina, parc. č. KN- C 4872/81, 4872/77, 4872/34, 4872/141, (KN-E 6577/8, 6570/1), KN-C 4872/2, 4872/32, (KN-E 6570/1), KN- C 9266 (KN-E 6570/1, 6522/1), KN-C 4880/1 (KN-E 6522/1), KN-C4880/4 (KN-E 6522/1), KN-C 1913/3, (KN-E 6522/1, 6521), KN –C 1868/5, 588/8, 1931/1, (KN-E 9607/4). Začatie konania stavebný úrad obce Bzovík oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 20.10.2021 formou verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 16.11.2021 na mieste stavby.

Obec Bzovík ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a určenia Okresným úradom v Banskej Bystrici podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.453/2000 Z.z., zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 správneho zákona vydáva

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

„KRUPINA-IBV, lokalita NAD KLTIPOCHOM, INŽINIERSKE SIETE“
stavebný objekt: **SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – prepojenie na verejnú**
kanalizáciu DN 400 ul. Saská,

v k.ú. **Krupina**, na pozemkoch parc. č.: **KN- C 4872/206, 4872/77, 4872/141, (KN-E 6577/8, 6570/1), KN-C 4872/2, 4872/32, (KN-E 6570/1), KN- C 9266 (KN-E 6570/1, 6522/1), KN-C 4880/1 (KN-E 6522/1), KN-C4880/4 (KN-E 6522/2), KN-C 1913/3, (KN-E 6522/1, 6521), KN –C 1868/5, 588/8, 1931/1, (KN-E 9607/4)**

pre navrhovateľa: **Mesto Krupina (IČO 00 320 056),**
so sídlom **Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina,**

tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a tak ako je uvedené v podmienkach rozhodnutia pre umiestnenie stavby.

Líniová stavba obsahuje:

SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – prepojenie na verejnú kanalizáciu DN 400 ul. Saská

Popis stavby:

Projektová dokumentácia líniovej stavby rieši územie, na ktorom sa uvažuje s výstavbou 39 rodinných domov. Odvádzanie odpadových vôd z riešenej lokality bude delenou kanalizáciou. Splaškové OV z riešeného územia budú do verejnej kanalizácie odvádzané novou stokou „S“. Jej trasa je vedná od miesta zaústenia od existujúcej šachty Š11 verejnej kanalizácie v ul. Saská po navrhovanú šachtu Š3 v súbehu s okrajom miestnej komunikácie. Po šachtu Š10 pokračuje v zelenom páse, pričom medzi Š10 a Š11 križuje potok KltíPOCH. Jej trasa je následne vedená v zelenom páse až po šachtu Š₁1 (stoka „S-1“). Celková dĺžka stoky „S“ je 537,71m.

Priemer kanalizačného potrubia je DN 300. Navrhovaný materiál, vzhľadom na vodotesnosť spojov, vodonepriepustnosť rúr, dobré hydraulické vlastnosti je zvolený PVC KG SW s kruhovou tuhosťou SN 10 kN.m⁻². Na potrubí kanalizácie budú v miestach výškových a smerových lomov potrubia vybudované kanalizačné šachty v počte 14 ks.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v k.ú. Krupina na pozemkoch, vo vlastníctve navrhovateľa a osôb evidovaných na LV č. 4578, 8624, 4445, 2871, 5867, 4571, 2406, 8729, 2952 4578 tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Mimo zastavané územie mesta sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m. Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach stavebník požiada Okresný úrad v Krupine o vymedzenie pásma ochrany v zastavanom území mesta Krupina, najviac však vo vzdialenosti 1,8 m od osi verejnej kanalizácie.
3. Výstavbu naprojektovať tak, aby počas výstavby nedošlo k nadmernému zabratiu susedných pozemkov za účelom skladovania stavebného materiálu alebo zariadenia staveniska.
4. Dodržať projekt nakladania s odpadmi vzniknutými výstavbou v zmysle platných zákonov v odpadovom hospodárstve.
5. Dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné naprojektovať v zmysle § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, platných STN a v súlade s podmienkami uvedenými v jednotlivých vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj správcov inžinierskych sietí a dotknutých organizácií. Projekt stavby musí zohľadňovať všeobecné požiadavky na projektovanie stavieb, zvoliť také dispozičné a prevádzkové riešenie stavby, aby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku.
6. Do projektu stavby zapracovať ochranu inžinierskych sietí počas výstavby v súlade s platnými STN. Projekt stavby odsúhlasí so správcami inžinierskych sietí.
7. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby zlikvidovať v zmysle zákona o odpadoch.
8. V prípade rozkopania verejného priestranstva alebo miestnych komunikácií je potrebné požiadať o rozkopávkové povolenie Mesto Krupina, ako príslušný cestný správny orgán.

9. Výkopovú zeminu rozmiestniť po vlastnom pozemku, prípadne podľa pokynov pracovníkov Oddelenia výstavby a životného prostredia mesta.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy:

- a) Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, č.j. OU-KA-OSZP-2021/001083-002, zo dňa: 14.11.2021:

1. Plánovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.
2. Objekty - „S0-02 Splašková kanalizácia“ je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou, na ktorú je potrebné vydanie povolenia podľa § 26 ods. 4 vodného zákona. Investor je povinný požiadať o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a v prílohe doložiť potrebné doklady, uvedené v § 8 vyhlášky MZP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
3. Pre vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „S0-02 Splašková kanalizácia“ je potrebné doložiť stanovisko prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v meste Krupina a súhlas majiteľa verejnej kanalizácie s napojením sa.

- b) Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, č.j. OU-KA-OSZP-2021/001057-002, zo dňa: 14.10.2021:

- počas výstavby a počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ustanovením Vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce,
- počas výstavby, podľa zákona o odpadoch je potrebné zabezpečiť ich recykláciu resp. zhodnocovanie vzniknutých odpadov, v prípade, že to nebude možné, je možné odpady zneškodniť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
- ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 psím. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (k žiadosti priložiť doklad ako holo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch). Evidenčné listy odpadov, ktoré vznikli počas vykonávania stavebných prác spracované podľa § 2 vyhl. MZP SR Č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a to na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto vyhláške.

Doklady o tom, že odpady zo stavebných prác boli zhodnotené resp. zneškodnené v povolenom zariadení.

- c) Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, č.j. OU-KA-OSZP-2021/001058-002, zo dňa: 06.10.2021:

V rámci doby výstavby je nutné vykonať všetky potrebné opatrenia na elimináciu emisií a prachu v záujmovom území.

- g) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, č.j.: 1990/621/2021, 14877/2021, zo dňa: 04.11.2021:

K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie: Pripomienky k technickému riešeniu stavby.

Do PD žiadame doplniť detail napojenia navrhovanej kanalizácie v jestvujúcej šachte Š11,

-tiež žiadame do projektovej dokumentácie doplniť detail križovania a súbehu navrhovanej kanalizácie s vodovodným potrubím LT DN 250 mm s jeho ochranným pásmom min. 1,5 m od

vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany, nakoľko sa jedná o dôležité vodovodné prepojovacie potrubie medzi vodojemami, navrhovanú chráničku popod potok Kltipoch žiadame predĺžiť z jednej strany po kanalizačnú šachtu Š10 a z druhej strany tak, aby presahovala min. 1,5 m za ukončením potoka, tiež žiadame doplniť detaily kanalizačných šácht (príloha č. 8 chýbala), Naša spoločnosť je prevádzkovateľom vodohospodárskej infraštruktúry, ktorá je v majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica (StVS, a.s.). Z uvedeného dôvodu je potrebné vyžiadať si vyjadrenie aj od vlastníckej spoločnosti (StVS, a.s.).

h) Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, TD/NS/0521/2021/Ve, zo dňa: 27.10.2021:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom-1 pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy výtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je

- povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, e-mail: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky:

-SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D- p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail.: igor.prepelica@spp-distribucia.sk

i) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č.j. 202110-SP-0175-1, zo dňa: 05.11.2021:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

j) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, č.j. CS SVP OZ BB 64/2021/31-39210, 39230 zo dňa: 17.12.2021:

A) Z pohľadu technicko-prevádzkových záujmov pri zabezpečovaní správy vodného toku

- V súvislosti s navrhovaným križovaním kanalizačnej stoky s korytom toku upozorňujeme, že v zmysle § 49 Zákona NR SR č 36412004 Z z. o vodách („vodný zákon“) v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových

- opatrení. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti koryta toku je zároveň potrebné dodržiavať ochranné pásmo vodného toku, ktoré v zmysle STN 75 2102. „Úpravy riek a potokov“ pri šírke toku medzi brehovými čiarami do 10 m dosahuje šírku 4,0 m od jeho brehovej čiary. V ochrannom pásme toku nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou alebo navážkami výstavba súbežných inžinierskych sietí a iné. Potrubie splaškovej kanalizácie trasované v súbehu s líniou koryta toku, ako aj všetky kanalizačné šachty musia byť preto umiestnené mimo ochranného pásma toku, t.z. vo vzdialenosti min. 4,0 m od jeho brehovej čiary.
- Kanalizačné potrubie križujúce koryto toku musí byť v rámci koryta toku a celého pásma pobrežných pozemkov uložené alebo ochránené tak, aby znieslo zaťaženie prejazdom techniky s hmotnosťou do 25.0 t (uložením potrubia do chráničky, obetonovaním, resp. zabezpečením mechanickej odolnosti uloženého potrubia zvýšeným krytím), aby mohol správca toku pri vykonávaní údržby jeho koryta používať takú mechanizáciu bez výraznejších obmedzení.
- Prehrádzky na zabezpečenie pracovného priestoru v koryte toku pre realizáciu stavebnej ryhy bude nutné vybudovať len na čas nevyhnutný pre realizáciu stavebných prác. Prehrádzky žiadame vybudovať takým spôsobom, aby bola zabezpečená ich dostatočná stabilita tak, aby odolali prúdeniu vody v koryte toku aj počas prípadných vyšších vodných stavoch, pričom ich teleso musí mať dostatočnú odolnosť voči, nárazu prípadných plavenín s vyššou hmotnosťou. Po ukončení prác žiadame prehrádzky a ostatné zariadenia z koryta toku bezodkladne a v celom rozsahu odstrániť.
- V prípade, že trvanie realizovaných prác a umiestnenie prehrádzok v koryte toku nepresiahne dobu 7 dní, upúšťame od podmienky vypracovať v rámci, predmetnej opravy povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle § 10 zákona č 712010 o ochrane pred povodňami.
- Križovanie potrubia splaškovej kanalizácie s korytom toku je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi“ Vzhľadom na limitovanú hĺbku uloženia potrubia križujúceho koryto toku, žiadame miesto križovania zastabilizovať vhodným opevňovacím prvkom v súlade s vypracovaným projekčným návrhom, a to v rámci dna i celých svahov koryta toku.
- Začiatok a koniec opevnenia je potrebné v pozdĺžnom i priečnom smere upraviť do plynulého prechodu na pôvodné koryto vodného toku a konštrukčne ho zabezpečiť betónovým prahom. Pozdĺžny sklon upravenej časti koryta vodného toku musí zároveň plynule nadväzovať na jeho prirodzené koryto v mieste nad a pod zrealizovanou úpravou. Stabilizáciu koryta žiadame previesť- do vzdialenosti min. 2.0 m na obidve strany od osi kanalizačného potrubia t.j. v celkovej dĺžke min 4.0 m.
- Stavebník nebude od SVP. Š.p. žiadať refundáciu akýchkoľvek nákladov súvisiacich s vybudovaním alebo prevádzkovaním predmetnej stavby, pričom naša organizácia vybudované opevnenie koryta toku neprevezme do svojho majetku a jeho správu a údržbu podľa § 53 vodného zákona, ako aj výkon povodňových zabezpečovacích prác v prípade vzniku povodňovej situácie bude zabezpečovať investor stavby, resp. prevádzkovateľ kanalizácie na vlastné náklady.
- Stavebník nebude od SVP š.p. žiadať refundáciu akýchkoľvek nákladov súvisiacich s vybudovaním alebo prevádzkovaním predmetného opevnenia koryta toku, pričom náš podnik ho neprevezme do svojho majetku.
- Stavebné práce na križovaní koryta toku je potrebné realizovať v čase minimálnych. resp. bežných prietokov vo vodnom toku, pričom k nim žiadame prizvať zástupcu - Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice (Prevádzkové stredisko Krupina - Ing. Peter Pahulyi, mobil: 0901 714 778).

- Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku alebo na jeho pobrežných pozemkoch, v prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
 - Stavebnú ryhu pre uloženie kanalizačnej stoky bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š p OZ Banská Bystrica - Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice. O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) kanalizácie pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením potrubného vedenia pod dnom toku.
 - Kanalizačné potrubie križujúce vodný tok a uložené v súbehu s korytom toku v línii jeho pobrežného pásma je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ kanalizácie zabezpečí ich okamžitú obnovu.
 - Prevádzkovateľ kanalizácie sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie uloženého potrubia.
 - Investor predloží správcovi toku najneskôr pri kolaudačnom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia kanalizačného potrubia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodného toku vypracované vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdĺžny profil uložených potrubí)
 - V prípade, že križovanie vodného toku nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného potrubného vedenia vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na opätovné sprevádzkovanie potrubia bude znášať ich prevádzkovateľ.
 - Prípadný výrub stromov pre možnosť uloženia kanalizačného potrubia v rámci pobrežných pozemkov toku je potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 - V súvislosti s umiestnením potrubia priamo v prietokovom profile vodného toku upozorňujeme, že ak by počas výstavby a prevádzkovania kanalizácie došlo k vzniku škôd na jej súčiastiach z dôvodu prechodu povodňových prietokov. SVP, š p OZ Banská Bystrica, nebude podľa ustanovení § 2 ods. 8 zákona č 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedať za povodňovú škodu, zároveň nebude podľa § 49 ods. 5 vodného zákona zodpovedať za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov, pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona č 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou technologickou haváriou alebo katastrofou.
- B) Z pohľadu ochrany kvality vôd v spravovanom povodí
- Prírastok surových odpadových vôd z navrhovanej IBV ($Q_{denne} = 21,06 \text{ m}^3/\text{deň}$) do verejnej kanalizácie Mesta Krupina, resp. do existujúcej Stoky „AF“ nebude negatívne ovplyvňovať prietočnú kapacitu kanalizácie, funkčnosť objektov na nej (šachty,

odľáhčovacie komory a pod.), ako aj kapacitu verejnej ČOV. Napojenie má odsúhlasiť správca /prevádzkovateľ/ vlastník verejnej kanalizácie (StVPS a.s., závod Zvolen).

- Navrhovaným prepojením budú odvádzané do verejnej splaškovej kanalizácie výhradne splaškové odpadové vody z IBV Lokalita Nad Kltipochom, v zmysle predloženej PD.
- Mechanizmy používané pri realizácii prepojenia stoky „S-1“ a „S“ udržiavať v takom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodného toku Kltipoch.
- V rámci realizácie prepojenia, ako aj pr úpravách okolitého terénu nesmú byť použité látky a materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v lokalite výstavby.
- Najneskôr ku kolaudácii je potrebné aktualizovať a predložiť prevádzkový poriadok vodných stavieb, resp. verejnej kanalizácie mesta Krupina, vypracovaný spôsobilou osobou so všetkými potrebnými náležitosťami v zmysle platných legislatívnych predpisov.

k) AQUA team – Slovakia, s.r.o., Neresnícka cesta č. 12, 960 01 Zvolen, zo dňa 18.10.2021:

Je potrebné dodržať minimálne krytie potrubia v mieste križovania kanalizácie s vodným tokom 0,5 m. Križovanie zrealizovať kolmo na os potoka.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkmi konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e:

Mesto Krupina, (IČO 00320 056), so sídlom Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, v zastúpení Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta, podalo dňa 12.10.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu: „KRUPINA-IBV, lokalita NAD KLTIPOCHOM, INŽINIERSKE SIETE“ stavebný objekt SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – prepojenie na verejnú kanalizáciu DN 400 ul. Saská“ na pozemkoch v k.ú. Krupina, parc. č. KN- C 4872/81, 4872/77, 4872/34, 4872/141, (KN-E 6577/8, 6570/1), KN-C 4872/2, 4872/32, (KN-E 6570/1), KN- C 9266 (KN-E 6570/1, 6522/1), KN-C 4880/1 (KN-E 6522/1), KN-C4880/4 (KN-E 6522/1), KN-C 1913/3, (KN-E 6522/1, 6521), KN –C 1868/5, 588/8, 1931/1, (KN-E 9607/4). Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním za účasti známych účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sa konalo dňa 16.11.2021, kde bolo zistené, že sa jedná o výstavbu kanalizácie na odvádzanie odpadových vôd z novej lokality IBV delenou kanalizáciou.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.453/2000 Z.z. a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje a že návrh je v súlade s platným územným plánom Mesta Krupina a nie je v rozpore s prerokovávaným návrhom nového územného plánu. V konaní stavebný úrad skúmal aj dodržanie ustanovenia § 38 stavebného zákona, podľa ktorého stavebník v územnom konaní predložil písomný súhlas vlastníkov pozemkov s umiestnením predmetnej líniovej stavby.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili správcovia inžinierskych sietí, OÚ v Krupine, odbor starostlivosti o ŽP, Mesto Krupina, SVP, š.p., StVPS, a.s., Slovak Telekom, a.s., SPP – distribúcia, a.s., Stredoslovenská distribučná, a.s., AQUA team - Slovakia s.r.o., . Ich stanoviská

nie sú záporné ani protichodné a podmienky pre projektovú prípravu stavby boli zapracované do podmienok rozhodnutia. Ostatní účastníci konania v zákonom stanovenej lehote námietky ani pripomienky k navrhovanej stavbe nevzniesli. Stavebný úrad dospel k záveru, že navrhovateľ v uskutočnenom konaní predložením stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy preukázal, že navrhovaná stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, a ani nad prípustnú mieru neohrozuje práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe uvedeného stavebný úrad obce Bzovík rozhodol po doložení chýbajúcich dokladov tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Obec Bzovík, so sídlom Bzovík č. 299, 962 41 Bzovík do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a mesto Krupina je povinné ho vyvesiť na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné súdom.

Ing. Peter Lazár
starosta obce

vyvesené

zvesené

pečiatka, podpis

Písomné vyhotovenie sa doručí :

1. Mesto Krupina, primátor mesta
2. Obec Bzovík, starosta obce
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvojná 12, 960 01 Zvolen
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
5. Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
6. OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, OH, ŠOP, OO, Nám. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

IBV, lokalita NAD KLTIPOCHOM

SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - prepojenie na verejnú kanalizáciu DN 400 v ul. Saská

STOKA "S" - dĺ. 537,71 m
DN 300 - PVC, KG SW, SN10

STOKA "S-1" - dĺ. 250,93 m
DN 300 - PP KG 2000, SN10

STOKA "S-2" - dĺ. 271,62 m
DN 300 - PP KG 2000, SN10

LEGENDA

EXISTUJÚCI STAV

- STAV KATASTRA C-KN
- STAV KATASTRA E-KN
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA

NAVRHOVANÝ STAV

- SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE
- OC CHRÁNIČKA
- KANALIZAČNÁ PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA
- PROFIL POTRUBIA
- SKLON (‰) - DĹŽKA (m)
- TRASA KANALIZÁCIE - STOKA "S1"
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA

V: 5/2024 KOV • SYSTeM: BPV
S: RADICOV • SYSTeM: S...JTSK

ZODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL
Ing. Stružková	Ing. Stružková	Ing. Stružková
INVESTOR:	Mesto Krupina Svätotrojinské námestie 4/4, 963 01 Krupina	
STAVBA:	KRUPINA - IBV, lokalita NAD KLTIPOCHOM INŽINIERSKÉ SIETE	
OBJEKT:	SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - prepojenie na verejnú kanalizáciu DN 400 v ul. Saská	
OBSAH:	SITUÁCIA NA PODKLADĚ KATASTRÁLNEJ MAPY	

ING-BAU, s. r. o. Azalková 6533/28 974 01 Banská Bystrica IČO: 51321106, DIČ: 2120673016		
DUR a DSP		
D-TUM:	08/2021	K-PIA ±
Z-KAZKA ±:	19/21	
POčet A4:	7	
±SLO PR-LOH YMERKA:		
	3.	1:500