



Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 617020075**Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:**

Dodávateľ:	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Spoplatňované obdobie:	od 01.01.2025 do 31.12.2025
Odberteľ (producent):	Mesto Krupina
Sídlo:	963 01 Krupina
Identifikácia nehnuteľnosti:	zrážkové vody z verejných priestranstiev

Druh povrchu		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr Sr = S . ψ
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	52636	0,90	47 372 m ²
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	7785	0,40	3 114 m ²
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ v m²				50 486 m²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2025				0,6850 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m ³ /rok)				34 583 m ³ /rok

V KRUPINE....., dňa 18.3.2025
za odberateľa (podpis, pečiatka)
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Vo Zvolene, dňa 07.03.2025


STR
P
za dodávateľa (podpis, pečiatka)
Ing. Mária Andrášová,
vedúca Zákazníckeho centra Zvolene a Žiar nad Hronom**VYSVETLIVKY K FORMULÁRU**

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastníik verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníikovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastníik verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.